

Beräkning av bländning enligt UGR

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------|------|------|------|------|
| p Tak | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 | 80 | 70 | 70 | 50 | 50 |
| p Vägg | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| p Golv | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rumsstorlek X Y | Blickriktning tvärs till tvärsaxel | | | | | Blickriktning längs till tvärsaxel | | | | |
| 2H 2H | 17,8 | 19,6 | 20,2 | 19,8 | 20,4 | 17,8 | 19,6 | 20,2 | 19,8 | 20,4 |
| 2H 3H | 17,7 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 20,4 | 17,7 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 20,4 |
| 2H 4H | 17,7 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 20,4 | 17,7 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 20,4 |
| 2H 6H | 17,7 | 19,6 | 20,1 | 19,9 | 20,4 | 17,7 | 19,6 | 20,1 | 19,9 | 20,4 |
| 2H 8H | 17,7 | 19,6 | 20,1 | 20,0 | 20,4 | 17,7 | 19,6 | 20,1 | 20,0 | 20,4 |
| 2H 12H | 17,8 | 19,7 | 20,1 | 20,0 | 20,4 | 17,8 | 19,7 | 20,1 | 20,0 | 20,4 |
| 4H 2H | 17,6 | 19,5 | 20,0 | 19,8 | 20,3 | 17,6 | 19,5 | 20,0 | 19,8 | 20,3 |
| 4H 3H | 17,5 | 19,4 | 19,9 | 19,8 | 20,2 | 17,5 | 19,4 | 19,9 | 19,8 | 20,2 |
| 4H 4H | 17,6 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 20,2 | 17,6 | 19,5 | 19,9 | 19,9 | 20,2 |
| 4H 6H | 17,7 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 20,3 | 17,7 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 20,3 |
| 4H 8H | 17,8 | 19,7 | 20,0 | 20,1 | 20,4 | 17,8 | 19,7 | 20,0 | 20,1 | 20,4 |
| 4H 12H | 17,8 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,5 | 17,8 | 19,8 | 20,1 | 20,2 | 20,5 |
| 8H 4H | 17,5 | 19,5 | 19,8 | 19,9 | 20,1 | 17,5 | 19,5 | 19,8 | 19,9 | 20,1 |
| 8H 6H | 17,7 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 | 17,7 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 20,3 |
| 8H 8H | 17,9 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 | 17,9 | 19,8 | 20,0 | 20,3 | 20,5 |
| 8H 12H | 18,0 | 20,0 | 20,1 | 20,5 | 20,6 | 18,0 | 20,0 | 20,1 | 20,5 | 20,6 |
| 12H 4H | 17,5 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,1 | 17,5 | 19,4 | 19,7 | 19,9 | 20,1 |
| 12H 6H | 17,7 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,3 | 17,7 | 19,7 | 19,9 | 20,2 | 20,3 |
| 12H 8H | 17,9 | 19,9 | 20,0 | 20,4 | 20,5 | 17,9 | 19,9 | 20,0 | 20,4 | 20,5 |
| Variation av åskådarposition för tvärsaxel S | | | | | | | | | | |
| S = 1,0H | +4,7 / -3,5 | | | | | +4,7 / -3,5 | | | | |
| S = 1,5H | +7,3 / -4,2 | | | | | +7,3 / -4,2 | | | | |
| S = 2,0H | +9,3 / -4,8 | | | | | +9,3 / -4,8 | | | | |
| Standardtabell Korrektionsfaktor | BK01 1,7 | | | | | BK01 1,7 | | | | |
| Korrigerade bländindikeringar relaterade till totalt ljusflöde | | | | | | | | | | |